

Beschußamt Ulm



Prüfzeugnis

DSM 98 269

Antragsteller: Firma
Blumberger Holzindustrie
B. Hausmann GmbH & Co. KG
Königswinkel 2-6
32825 Blumberg

Prüfverfahren: Durchschußprüfung nach dem Entwurf der EURO-Norm
DIN EN 1523-1

Prüfanforderungen: Durchschußhemmung in der Widerstandsklasse **FB5 S**
nach Tabelle 1 des Entwurfes der EURO-Norm DIN EN 1522-1

Art der Probennahme: Vom Antragsteller ausgewählt und angeliefert

Datum der Probenanlieferung: 04.09.1998


Datum der Prüfung: 10.09.1998

Prüfer: R. Steinle

Teilnehmer: _____

Prüfzeugnisse ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschußamtes.

Beschußamt Ulm
Albstraße 74
89081 Ulm
Tel.: 0731 - 968 51-0
Fax: 0731 - 968 51-99



Beschußamt Ulm



Prüfzeugnis

DSM 98 269

Antragsteller: Firma Blumberger Holzindustrie GmbH & Co. KG, 32825 Blomberg

Prüfmuster

Art: Delignit-Panzerholz

Abmessungen: 500 x 500 x 60 mm

Anzahl: 1

Aufbau: ---


Typenbezeichnung: Panzerholz® 60

Ergebnis: Das Prüfmuster erfüllt die Anforderungen nach Tabelle 1 der Widerstandsklasse:


DIN EN 1522-1 FB5 S

Bemerkungen: ---

Die dem Prüfmuster zugeordnete Widerstandsklasse schließt die jeweils darunterliegenden Widerstandsklassen ein.



Ulm, den 12.10.1998


Frieß, Leiter des Beschußamtes


Prüfer, Tech. Angestellter

Seite 2 von 2 Seiten