

Beschußamt Ulm



Prüfzeugnis

DSM 98 271

Antragsteller: Firma
Blomberger Holzindustrie
B. Hausmann GmbH & Co. KG
Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Prüfverfahren: Durchschußprüfung nach dem Entwurf der EURO-Norm
DIN EN 1523-1

Prüfanforderungen: Durchschußhemmung in der Widerstandsklasse **FB6 NS**
nach Tabelle 1 des Entwurfes der EURO-Norm DIN EN 1522-1

Art der Probennahme: Vom Antragsteller ausgewählt und angeliefert

Datum der Probenanlieferung: 04.09.1998

Datum der Prüfung: 10.09.1998

Prüfer: R. Steinle

Teilnehmer: _____

Prüfzeugnisse ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschußamtes.

Beschußamt Ulm
Albstraße 74

89081 Ulm

Tel.: 0731 - 968 51-0

Fax: 0731 - 968 51-99



Beschußamt Ulm



Prüfzeugnis

DSM 98 271

Antragsteller: Firma Blomberger Holzindustrie GmbH & Co. KG, 32825 Blomberg

Prüfmuster

Art: Delignit-Panzerholz

Abmessungen: 500 x 500 x 110 mm

Anzahl: 1

Aufbau: 50 mm Panzerholz + 10 mm Luftzwischenraum + 50 mm Panzerholz


Typenbezeichnung: Panzerholz® 50 10 50

Ergebnis: Das Prüfmuster erfüllt die Anforderungen nach Tabelle 1 der Widerstandsklasse:


DIN EN 1522-1 FB6 NS

Bemerkungen: Das Prüfmuster erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Widerstandsklasse M4 SF nach den "Prüfbedingungen für den Beschuß angriffhemmender Stoffe" des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Die dem Prüfmuster zugeordnete Widerstandsklasse schließt die jeweils darunterliegenden Widerstandsklassen ein.



Ulm, den 12.10.1998


Friß, Leiter des Beschussamtes


Prüfer, Tech. Angestellter

Seite 2 von 2 Seiten