

Produktdetails

1519/01

1519/01 Ersatzakku Busch-Infoline®



### Allgemeine Informationen

Typ	1519/01
Bestellnummer	2TKA00004531
EAN	6438199008707
Beschreibung	1519/01 Ersatzakku Busch-Infoline®
Langbeschreibung	Ersatzakku für USV-Einsatz zur Einrichtung eines Notrufsystems für barrierefreie WC's. Installationen nach DIN VDE 0834

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2TKA00004543
Normen	DIN VDE 0834
Anzahl Ausgänge	0
Bauform	Busch-Infoline®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Montageart	Flush Mounted Komponente

Batterieart	tragbar
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	20 mm
Höhe des Produkts	20 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	54 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	73 g
Zolltarifnummer	85075000
Herkunftsland	Polen (PL)

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8507 50 00

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

