

# Maße von Sanitärobjecten, Bewegungsflächen und Abstände

in Seniorenwohnungen

Sanitärobjecte	Waschtisch WT	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WC <sub>a</sub>	WC, Spülung für Wandeinbau WC <sub>u</sub>	Duschwanne DU	Badewanne BW	Waschmaschine/ Trockner WM TR
<b>Maße von Sanitärobjecten (in cm)</b>							
<b>Breite</b>	60	40	40	40	80	170	60
<b>Tiefe</b>	55	60	75	60	80	75	60
<b>Min. Bewegungsflächen (in cm)</b>							
<b>Breite</b>	90	80	80	80	80, 70*	90	90
<b>Tiefe</b>	55	60	60	60	75	75	90
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjecten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.							
<b>Montagehöhe über OKFFB</b>	85 90	42**	42**	42**			
<b>Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjecten, Wänden und Stellflächen (in cm)</b>							
<b>WT</b>		25	20	20	20	20	20
<b>BI</b>	25		25	25	25	25	25
<b>WC<sub>a</sub>/WC<sub>u</sub></b>	20	25			20	20	20
<b>DU</b>	20	25	20	20			3
<b>BW</b>	20	25	20	20			3
<b>WM/TR</b>	20	25	20	20	3	3	
<b>Wand</b>	20	25	20 25***	20 25***			20
<b>Vorwand-Install.</b>	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB						
<b>Türbereich</b>	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm						

\*bei Eckeinstieg

\*\*Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung

\*\*\*bei Wänden auf beiden Seiten

In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)