



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0042 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Roto Frank Treppen GmbH**  
Gutenbergstraße 21  
86356 Neusäß  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Bodentreppen**  
**Klapp-Bodentreppen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.  
Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 028-713271702-001

**Gültig bis:** 2028-01-09

**Datum,** 2023-01-12

( Günther Kahlert )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0042 Rev. 00

Modell(e): **Typ: Quadro**

## Kenndaten:

<b>Quadro</b>	Klappbodentreppen	
	<b>L x B</b>	<b>L x B</b>
Deckenöffnung	min. 100 x 50 cm	max. 160 x 90 cm
Tiefe des Lukenkastens	min. 18,5 cm	-----
lichte Raumhöhe	min. 190 cm	max. 340 cm
	<b>Abmessungen</b>	<b>Material</b>
Trittstufen	80 x 20 mm	Nadelholz (Fichte / Kiefer)
Holme	80 x 20 mm	Nadelholz (Fichte / Kiefer)
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	<b>Material</b>	<b>Oberfläche</b>
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber, Farbbeschichtung Roto Sil
Lukenkasten	Tischlerplatte	
Lukendeckel	Nadelholzrahmen, Isolierung, HDF-MDF-Platten	

Geprüft nach: **DIN EN 14975:2010**