



**PTE Rosenheim GmbH**  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit

30.10.2003 De / gm

**PRÜFBERICHT zu AuftragsNr. 03/08-A215 (Kurzfassung)**

Prüfung eines Vorsatzrolladens mit Sicherheitsausstattung im Vergleich zu einem Rolladen mit Standardausführung im Hinblick auf die Verbesserung der einbruchhemmenden Eigenschaften unter Heranziehung einschlägiger Regelwerke.

**Antragsteller** Firma ROMA Rolladensysteme GmbH  
Ostpreußenstraße 9, D-89331 Burgau

**Bauart** Vorsatzrolladen als Linksroller, vernieteter Rollkasten,  
verstärkte Aluminium-Führungsschiene mit Demontagesicherung,  
Hochschiebesicherung durch Anbindungsprofil und stranggepreßte  
Aluminiumprofile bei der Welle,  
Rollpanzer aus gewalzten Aluminiumprofilen PU-geschäumt,  
verstärkter Schlußstab.

**Produktbezeichnung** Rolladensysteme **RONDO.P und RONDO.XP mit Sicherheitspaket**  
**PENTO.P und PENTO.XP mit Sicherheitspaket**  
**INTEGO.P und INTEGO.XP mit Sicherheitspaket**

**Prüfaussage** Rolläden obiger Bauart sind wesentlich widerstandsfähiger gegenüber einem manuellen Angriff eines Gelegenheitstäters ohne Werkzeug als Rolläden in üblicher Standardausführung. Das Hochschieben oder Herausziehen des Rollpanzers ohne Werkzeug war nicht möglich.

Auszug aus Prüfung statischer Belastbarkeiten:


Statischer Belastungspunkt	Belastbarkeit *)	Erhöhung zu AR-System Standardausführung
Verbund Führungsschiene-Schlußstab	> 2 kN	bis 200 % *)
Führungsschiene Einzelbauteil	≥ 3 kN	bis 300 % *)
Herausziehen des Rollpanzers	> 200 N	> 500 %
Hochschieben des Rollpanzers	> 1 kN	bis 200 % *)

\*) Abhängig vom Angriffspunkt

Eine Kennzeichnung nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 bzw. nach DIN V ENV 1628 : 1999-04 ist **nicht** möglich.

**Gültigkeitsdauer**

Juli 2004

  
Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
1. Geschäftsführer



30.10.2003

  
Dipl.-Ing. (Univ.) M. Demmel  
Sachbearbeiter

PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türe Tore Sicherheit  
1. Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
2. Geschäftsführer  
Dipl.-WI Frank Klement  
Sitz Rosenheim

Lackermannweg 24  
D-83071 Stephanskirchen/Kragling  
Telefon 0049 / (0) 80 36/90887-0  
Telefax 0049 / (0) 80 36/90887-28  
Internet www.pte-rosenheim.de  
e-mail info@pte-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim  
BLZ 711 500 00  
Kto.-Nr. 500 435 805  
UST-IdNr.: DE813618131  
RG Traunstein  
HRB 14822

