






Code	92245	92245	92245	92245
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	Aufgrund der hohen Einschaltströme von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern ist die maximale Anzahl der schaltbaren Leuchten begrenzt. Bei einer großen Anzahl an Lasten sollte ein externes Schütz eingesetzt werden. Alle geschalteten Lasten müssen fachgerecht entstört sein (wir empfehlen dazu unsere RC-Lösungslieder).	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).	Le nombre total de luminaires commutables est limité à cause des courants d'appel élevés des ballasts électriques et drivers LED. En cas de forte charge totale raccordée veuillez utiliser un contacteur externe. Toutes les charges commutées doivent être déparasitées de manière adéquate (nous recommandons l'utilisation de nos filtres anti-arc).	De maximum belasting is beperkt om de hoge inschakelstroom van elektronische ballasten en LED drivers tegen te gaan. Wanneer er veel armaturen dienen geschakeld te worden, is het aan te raden om een externe contactor te gebruiken. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord (wij raden aan om onze RC-filters te gebruiken).
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Fonctionnement	Functie	
	Der Präsenzmelder schaltet das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit. Der im Melder integrierte Lichtfühler misst stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit der am Melder eingestellten Einschaltschwelle. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb der eingestellten Einschaltschwelle, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung.	The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness. The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the switch-on threshold set in the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched on. If the ambient light level is below the brightness level, a movement activates the lighting in the room.	Le détecteur actionne automatiquement les éclairages en fonction de la présence, du mouvement et de l'éclairage ambiant. Le capteur de luminosité incorporé évalue constamment la luminosité ambiante et la compare à la valeur de consigne. Si la luminosité ambiante est suffisante l'éclairage n'est pas activé. Si la luminosité ambiante est en dessous de la valeur de consigne, un mouvement actionnera l'éclairage dans la pièce.	De aanwezigheidsmelder stuurt de verlichting aan de hand van bewegingen en de gemeten lichtwaarde (automatische modus). De geïntegreerde lichtsensor meet constant de aanwezige helderheidswaarde en vergelijkt deze met de ingestelde drempelwaarde van de detector. Als het aanwezige licht voldoende is, zal de verlichting niet aanspringen als er beweging wordt gedetecteerd. Als het aanwezige licht minder is dan de ingestelde drempelwaarde op de detector, zal de verlichting aanspringen bij beweging.
	Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person aus, wenn 15 Min. lang genügend natürliches Licht vorhanden ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird.	The detector switches off the lighting despite a person being present if there is sufficient natural light for 15 minutes or as soon as no more movement is detected in the room for a follow-up time.	Le détecteur éteint l'éclairage malgré la présence d'une personne si la lumière naturelle est suffisante pendant 15 minutes ou dès qu'aucun mouvement n'est plus détecté dans la pièce pendant une durée de temporisation.	De detector schakelt het licht uit als er voldoende licht is gedurende 15 minuten, ondanks dat de melder beweging ziet. Wanneer de nalooptijd verstrekken is, zal de verlichting ook uitgaan.



	L	B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m



	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern (a) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (a).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (a).	Indien het detectiegebied van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklamellen (a).
Selbstprüfzyklus	Self-test cycle	Cycle d'autocontrôle	Zelftestcyclus	
	Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus von 60 Sekunden (LEDs blitzen). In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.	Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 secs. (les LEDs clignotent). Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Nadat de spanning is aangesloten, doorklopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec. (LEDs knipperen). Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.
Manuelles Schalten	Manual Switching	Commutation manuelle	Manueel schakelen	
	Um das Licht an- und auszuschalten den Taster kurz drücken. Das Licht bleibt solange an- oder ausgeschaltet wie Personen erfasst werden, plus der Nachlaufzeit	To switch the light on and off, briefly press the button. The light remains on or off as long as people are detected, plus the follow-up time.	Pour allumer et éteindre la lumière, appuyez brièvement sur le bouton. La lumière reste allumée ou éteinte tant que des personnes sont détectées, plus la durée de temporisation.	Om het licht aan en uit te doen, drukt u kort op toets. Het licht blijft aan of uit zolang er personen worden gedetecteerd, plus de naalooptijd.
	LED-Funktionsanzeigen nach jeder Netzweiderekehr	LED function indicators after each mains recovery	Indicateurs de fonctionnement à LEDS après chaque retour de la tension	Indicatie LED's na elke spanningsonderbreking
	Werksprogramm aktiv: · weiß, rot grün blinken schnell im Wechsel für 10 s	Factory settings active · white, red, green flash in quick succession for 10 sec.	Programme par défaut actif: · LED blanche, rouge, verte clignotent rapidement en alternance pendant 10 sec.	Fabrieksprogramma actief · wit, rood, groen knipperen snel afwisselend 10sec.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDS	Indicatie LED's na zelftestcyclus
	Bewegungserkennung - rot blinkt	Motion detection - red flashes	Détection de mouvement - LED rouge clignote	Bewegingsdetectie - rood knippert

92245**DE EU-Konformitätserklärung****UK UK declaration of conformity****FR Déclaration de conformité UE****NL EU-Conformiteitsverklaring**

Das Produkt erfüllt die Richtlinien über
 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
 2. die Niederspannung (2014/35/EU)
 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)

This product respects the directives concerning
 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016
 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016
 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court –
 Grove House - Camphill Road -
 West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

Ce produit répond aux directives sur
 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)
 2. la basse tension (2014/35/UE)
 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen
 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)
 2. Laagspanning (2014/35/EU)
 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)

Technische Daten**Technical data****Caractéristiques techniques****Technische gegevens****110-240 V~, 50/60 Hz**

Spannung

Voltage

Tension

Spanning

ca./approx. 0.5 W

Leistungsaufnahme

Power input

Consommation

Verbruik



Anschlussklemmen:
 für eindrähtige Leiter
 für feindrähtige Leiter

Terminal clamps:
 for solid one-wire conductors
 for fine-stranded conductors

Bornes de raccordement:
 conducteurs à fil rigide
 pour conducteurs à fils fins

Aansluitklemmen:
 voor massieve geleiders
 voor fijnaderige geleiders

360°

Erfassungsbereich

Area of coverage

Zone de détection

Detectiehoek

5 m / 16 m / 14 m

Montagehöhe min./max./empfohlen

Mounting height min./max./recommended

Hauteur de montage min./max./ recommandé

Montagehoogte min./max./aanbevolen

► Fig. 1

Reichweite bei
Montagehöhe
18°CRange of coverage at
mounting height
Ambient temperaturePortée pour une hauteur de
montage de
température ambianteBereik op
montagehoogte
Omgevingstemperatuur

① = max. Ø 30 m

1 quer
2 frontal1 accross
2 towards1 transversale
2 frontale1 dwars
2 frontaal

② = max. Ø 30 m

II / IP20

Schutzklasse / Schutzzart

Classe / Degree of protection

Klasse / Beschermlingsgraad

98 x 63 mm

Abmessungen Ø x H [mm]

Dimensions Ø x H [mm]

Afmetingen Ø x H [mm]

-25°C + 50°C

Umgebungstemperatur

Ambient temperature

Température ambiante

Omgevingstemperatuur

C1

Relais-Kontakt

Contact relais

Relais contact

μ - NO

tungsten pre-make contact

précontact en tungstène

met wolfraam-voorloopcontact

2300 W cosφ = 1

vorlaufender Wolframkontakt

Switching capacity

Puissance

Schakelvermogen

1150 VA cosφ=0.5

Schalteistung

Ip (20ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom (Relais)

max. inrush peak current (relay)

Courant d'appel de pointe max. (relais)

max. inschakelpiekstroom (relais)

A = 3 min**B = 1000 Lux**

Werkseinstellung

Prérglages d'usine

Fabrieksinstellingen

Nachlaufzeit

Follow-up time

Durée de temporisation

Nalooptijd

Einschaltschwelle

Switch-on threshold

Seuil d'enclenchement


Inschakeldrempel

Schematisches Schaltbild**Schematic diagram****Schéma de raccordement****Aansluitschema**Schematisches Schaltbild –
Bitte beachten Sie beim Anschließen,
die Anschlußleitungen!

Schematic diagram -
 when connecting the detector,
 please respect the connection
 cables!

Schéma de raccordement de base –
 Lors du branchement du détecteur,
 veuillez respecter les câbles de
 connexion !

Aansluitschema –
 respecteer de verbindingskabels!



92245	DE Zubehör	UK Accessoires	FR Accessoires	NL Accessoires
92161	Sockel IP54	Socket IP54	Socle IP54	Sokkel IP54
10880	RC-Löschglied	Arc extinction kit	Kit Anti-arc	RC filter
10882	Mini-RC-Löschglied	Mini Arc extinction kit	Mini-Kit Anti-arc	Mini RC filter
92479	IR-PD-LD	IR-PD-LD	IR-PD-LD	IR-PD-LD
92375	Aufputzdose IP65	Surface mounting socket IP65	Socle AP IP65	Opbouwsoekkel IP65
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR	BLE-IR-Adapter
92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet