

# Nachweis

Einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-002762-PR01

(GAS-A01-11-de-01)



Auftraggeber	DORMA Deutschland GmbH DORMA Platz 1 58256 Ennepetal Deutschland
Produkt	Einbruchhemmende Schiebetüranlage RC2
Bezeichnung	ST FLEX SECURE Breite: 700 mm – 3000 mm Höhe: 2100 mm – 3100 mm
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material	Aluminium, DORMA Profilsystem ST FLEX
Angriffseite	Bauwerksaußenseite
Öffnungsart	1-flügelig schiebbar
Verglasung	Klasse P4A nach DIN EN 356 Mehrfachverriegelung Fuhr Typ 3 Schwenkriegelschloss mit 4 Schwenkriegeln nach DIN 18251 Klasse 4; Profilylinder nach DIN 18252 P2BZ; durchlaufende Schließleiste; durchlaufender Verhakungsleiste ST FLEX; durchlaufende Aushebelsicherung im Antrieb; durchgehende DORMA Bodenführungsschiene
Beschläge	

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme  
10-001167-PR02  
vom 06. Oktober 2011

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 6

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2\*)

\*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

25.01.2016

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktingenieur  
Bauteile

Simon Stürer  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 9 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (6 Seiten)

**Typenliste**

Ifd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einbruchhemmende einflügelige Schiebetüranlage mit der Befestigung des Wandanschluss Paneels in der Leibung. Mit durchlaufender Schließleiste, einem Schwenkriegel-schloss Typ 3 der Fa. Fuhr mit 4 Schwenkriegeln, durchlaufende Verhakungsleiste und einer durchlaufenden Aushebesicherung.	<b>Alternatives Wandanschlussprofil</b> Ausführung der geprüften Einbruchhemmenden einflügeligen Schiebetüre ST FLEX Secure mittels Aluminium Profil zur Aufnahme des bekannten Wandanschluss-Paneels als Aufwandmontage. Zusätzliche Sicherung des Wandanschluss-Paneels durch 3 Klemmplatten aus Aluminium.	Gutachtliche Stellungnahme Nr. 10-001167-PR02 vom 06.10.2011

Ende der Typenliste.