

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Pendeltürsystem VISUR

in Anlehnung an die EN1154 im Dauertest getestet wurde. Dies geschah in einer exemplarischen Testreihe: Die Beschläge waren an einer Glastür mit 85 kg Gewicht montiert.

Abmessungen des Türblattes (Breite x Höhe)
1100 mm, 2500 mm, Glasart ESG

Die Tür erfüllt den in der EN genannten Anspruch:
500.000 Zyklen

Weitergehend wurden Pendelschlagversuche mit einem 40 kg schweren Pendel durchgeführt.

Versuch 1:
Aufschlag im Bereich der Drehachse, 900 mm von Oberkante Fußboden. Fallhöhe des Pendels 305 mm

Versuch 2:
Aufschlag im Bereich der Hauptschließkante, 900 mm von Oberkante Fußboden, während gegenläufiger Türschließung. Fallhöhe des Pendels 305 mm

Die Tür erfüllt den Anspruch:
Funktionsfähigkeit nach Pendelschlagversuch

Bad Salzuflen, 21.06.2007

Dipl.-Ing.
Thomas Vogler
Division Glas
Leitung Mechanische Konstruktion

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen